



Brandveiligheid:

- - noodverlichtingsarmatuur (aanduiding uitgang)
- - noodverlichtingsarmatuur (vluchtweg/aanduiding nooduitgang)
- - noodverlichting
- - vluchtroute
- ▲ - poederlussen 9 kg
- ▲ - brandslanghaspel, lang 30m, slangdiameter 19mm, spuitmond 6mm
- |— - deur 60 min. WDRO zelfsluitend
- |— - deur voorzien van paniekbeslag
- - brandscheidende wand / plafond en vloer, aantal minuten WDRO aangegeven op de plattegrond
- - brandscheidende wand / plafond en vloer, aantal minuten WDRO aangegeven op de plattegrond
- |— - scheiding -- minuten WDRO
- |— - deur -- minuten WDRO en zelfsluitend
- - brand-compartment
- po - paniekbeslag vluchtdoor
- ⊗ - rookmelder (bereik diameter 3500 mm) def. plaats vlg. gegevens installateur

BEPERKING VAN HET ONTKIJKEN VAN BRAND EN ROOK (BB afdeling 2.9)

Constructiegedeelten van het binnoppervlak grenzend aan de binnenzijde voldoen aan brandklasse D en Rookklasse S2 Constructie onderdelen van de buitenzijde voldoen aan brandklasse D.

Compartmentering (BB afdeling 2.12)

Brandcompartmentering BOM 1 / BOM 2 uitvoeren n.b.v. brandwerende rolluiken def. uitvoering volgens nadere gegevens.

Installatie (BB afdeling 6.1)

Bouwwerk is uitgevoerd met een automatische handbrandmeldinstallatie zonder boorbeelden.
 Bouwwerk wordt voorzien van een ontruimingsalarm installatie NEN 2775.
 Voor de gebruiksfunctie dient een ontruimingsplan opgesteld te worden.

BEGANE GROND



FRAANJE
aannemingsbedrijf

Postbus:
4602 DS Leerdorp
Bouwalde:
Binnen Kwartier 17
Leerdorp:
4602 NK v.d. Aardbeem
Telefoon:
0115 81 05 00
Telefax:
0115 81 27 64
E-mail:
info@fraanje.com
Internet:
www.fraanje.com
www.milieuwetgeving.nl

Opdrachtgever:
Harfar supermarkt

Project:
Verbouw van bestaand bedrijfspand (Fase 2)

Bouwadres:
Biezelingsstraat 1 te Kapelle

Ordernummer:
Ondeleggen brandpreventie
2130070

getekend: R. Baas	naam: Voorlopig	gevoerd:	gevoerd:
schaal: 1:100	nr.:	versie:	datum:
ontwerp: AO	1.	Aanpakking ontwerp/tekeningen	26-01-2015
datum: 07-10-2014	2.	Aanpakking ontwerp/tekeningen	28-01-2015
	3.		
	4.		

